

Musterberechnung – Grabenprofil Typ A1 Versorgungsleitungen Parallelführung 20 kV

Kabeltrasse:

50 Hz

Übertragungsleitung



Verteilungsleitung



Datenblatt zur 110-kV- Kabel

Kabeltyp: NA2XS(FL)2Y 2FO 1x1000 RM/70 76/132 (145) kV
in PVC Rohr DN160x14,1mm

TECHNISCHES DATENBLATT
NA2XS(FL)2Y 2FO < c > 1x1000RM/70 76/132 (145)kV DIN VDE 0276-632
(E.ON Netz GmbH)

AUFBAU (*)

- Al-Leiter, rund, verseilt, verdichtet, Klasse 2
- Extrudierte innere Leitschicht
- VPE-Isolation – trockenvernetzt
- Extrudierte äußere Leitschicht
- Quellleitbänder
- Metallschirm:
Schirm aus Kupferdrähten und Kupfergegenwendel
LWL in Stahl-Röhrchen
- Quellleitbänder
- Längsaufgebrachte Al-Folie
- Außenmantel – HDPE, rot
HD Shore 'a D min 55
- Extrudierte äußere Leitschicht

KENNZEICHNUNG

TF KABLE, Produktbezeichnung,
Herstellungsdatum, Norm,
Meterkennzeichnung



Schemazeichnung
– ohne Maßstab

ANWENDUNG

- Verlegung in Erde
(nasse oder trockene Umgebung)
- Verlegung in Luft
- Verlegung in Röhren

Höchste zulässige Temperatur am Leiter

- bei ungestörtem Betrieb 90 °C
- bei Überbelastung 105 °C
- bei Kurzschluss 250 °C
(Zeitdauer max 5 s)

Verlegung der Kabel mit normaler Temperatur ist ohne besondere Maßnahmen bei einer -5°C nicht unterschreitenden Umgebungstemperatur möglich

BEZEICHNUNG	EINHEIT	VORSCHRIFT
AUFBAUDATEN	U_0/U_m	76/132 (145)kV
Leiter – HD 383		
<input type="checkbox"/> Werkstoff		Aluminium
<input type="checkbox"/> Anzahl der Drähte	Nr.	58
Nennquerschnitt	mm ²	1000
Leiterdurchmesser und Toleranz	mm	38.0 ^{+0.5}
Wanddicke der inneren VPE-Leitschicht, Mindestwert	mm	0.5
Wanddicke der VPE-Isolation: Nennwert	mm	18.0
Wanddicke der Isolation: kleinster Einzelwert	mm	16.2
Durchmesser über der Isolation – Nennwert	mm	76.6
Wanddicke der äußeren VPE-Leitschicht, Mindestwert	mm	0.5
Dicke des halbleitenden Quellbandes	Nr. x mm	2 x ~ 0.35
Metallschirm	mm ²	70
<input type="checkbox"/> Kupferdrähte	Nr. x mm	76 x 1.04 + 4 x 1.95
<input type="checkbox"/> Kupfergegenwendel	Nr. x mm x mm	2 x 10 x 0.18
<input type="checkbox"/> LWL in Stahl-Röhrchen	Nr. x mm	2 x 1.8
Durchmesser über Metallschirm – Mittelwert	mm	81.4
Dicke des halbleitenden Quellbandes	Nr. x mm	2 x ~ 0.35
Dicke der Al-Folie	mm	0.2
Durchmesser über der Al-Folie	mm	83.1
Wanddicke des Außenmantels – Nennwert / Mindestwert	mm	4.5 / 4.0
Dicke der äußere Leitschicht	mm	~ 0.5
Außendurchmesser des fertigen Kabels Richtwert (D _c)	mm	93.0
Gewicht des fertigen Kabels (Richtwert)	kg/km	8538

**Kabeltyp 20 kV: NA2XS(F)2Y 1x240 RM/25 12/20 kV
(Kreuzungsleitung und Parallelleitung)**

Beschreibung

Aufbau

mehrdrähtiger Aluminiumleiter – innere Leitschicht – Isolierung aus vernetztem Polyethylen (VPE) – äußere Leitschicht – leitfähiges Quellvlies – Kupferschirm – Bandierung – PE-Mantel. Auf Anfrage wird auch noch die Ausführung mit Gummi-Innenmantel geliefert.

Verwendung

in Erde, im Freien, im Wasser, in Innenräumen und Kabelkanälen

Dieses Produkt ist geeignet für Windkraftanlagen und Bestandteil unseres Windlink® Angebotes.

Verpackungseinheit

auf Anfrage



Normen

International IEC 60502-2

National DIN VDE 0276 part 620

NA2XS(F)2Y RM 12/20 kV
NA2XS(F)2Y 1 x 240 RM/25 12/20 kV

Abmessungsmerkmale	
Aderanzahl	1
Leiterquerschnitt	240 mm ²
Wanddicke Isolierung, Nennwert	5,5 mm
Nennquerschnitt Schirm	25 mm ²
Wanddicke Außenmantel, Nennwert	2,5 mm
Außendurchmesser Mindestwert	38,0 mm
Außendurchmesser Höchstwert	44,0 mm
Nettogewicht ca.	1750 kg/km
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung U ₀ /U	12/20 kV
Zulässiger Strom in Erde, 20°C - Dreiecksverlegung	417 A
Zulässiger Strom in Luft, 30°C - Dreiecksverlegung	496 A
Maximale Stromdichte	94 A/mm ²
Induktivitätswiderstand bei 50Hz	0,11 Ohm/km
Max. Gleichstromwiderstand des Leiters bei 20° C	0,125 Ohm/km
Max. Systemspannung, 1 Phasensystem, ein Leiter geerdet	14 kV
Max. Systemspannung, 1 Phasensystem, beide Leiter isoliert	28 kV
Max. Systemspannung 3 Phasen Drehstromsystem (U _m)	24 kV
Anwendungsmerkmale	
Verpackungseinheit	Spule
Minimale Umgebungstemperatur bei Verlegung	-20 °C
Min. Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur am Leiter	90 °C
Max. Kurzschlussstemperatur am Leiter	250 °C
Biegefaktor bei Verlegung	15 (xD)

Höchste betriebliche Anlagenauslastung: 110 kV und 20 kV

Aufgelegte Spannungssysteme – gepl. Zustand

Nennspannung 110 kV:

Nennspannung 20kV:

System 1: 110 kV
System 2: 110 kV

System 1: 20 kV
System 2: 20 kV

Begrenzung des maximalen betrieblichen Dauerstromes erfolgt durch:

Beantragter Grenzstrom (n) Fall System – Worst Case

(n) Fall System 110 kV

(n) Fall System 20kV

System 1: 725 A
System 2: 725 A

System 1: 372 A
System 2: 372 A

Verlegetiefe des Kabels (Parallelleitung):

110 kV Leitung - ca. 1,65 m unter der Erdoberkante (Unterkante Rohre)


20 kV Leitung - ca. 0,85 m unter der Erdoberkante (Unterkante des Kabels)

Achsabstand ca. 6,0 m

Phasenanordnung gepl. Zustand

110 kV Kabel


System 1: 110-kV-SK 142: L3-L1-L2
System 2: 110-kV-SK 141: L3-L1-L2




Phasenabstand: ca. 0,16 m, Rohre DN160x14,1mm
Stromkreise Achsabstand: ca. 1,0 m
Trassenbreite: ca.1,6

20 kV Kabel

System 1: 20-kV-SK 1: L3-L1-L2
System 2: 20-kV-SK 2: L3-L1-L2




Phasenabstand: ca. 0,05 m
Stromkreise Achsabstand: ca. 0,3
Trassenbreite: ca.0,9 m



Ergebnis

110-kV -Kabelleitung Anschluss Tann Ltg. -Nr. LH-08-O58/1 und O58/2
Magnetische Flußdichte im Kabelgraben mit Parallelleitung Kabel 20 kV, (n) Fall System



Magnetische Flußdichte Parallelleitung (n) Fall System: B_{max} ca. 7,2 μ T, maximale Dauerstrombelastung 725 A (110 kV) und 372 A (20 kV) Berechnung 1 m über EOK

Berechnungsgrundlagen

Berechnungsgröße:	ungestörtes magnetisches Wechselfeld unter max. Last entsprechend DIN VDE 0848 und 26.BImSchV, Frequenz 50 Hz Phasenordnung (siehe Darstellung)
Berechnungsmethode:	als Horizontalschnitte 1,0 m über Grund für die magnetische Flußdichte
Berechnungsraster:	1,0 m x 1,0 m
Programme:	WinField Release 2019 der FGEU (Berlin)

Stand 10.03.2020