
		Bauwerksverzeichnis 2 Deckblatt		<u>Planfeststellungsunterlage</u> Anlage 10.1		Aufgestellt Bayreuth, den 15.11.2013 Tennet TSO GmbH
Bauwerks- nummer	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltspflichtiger	Vorgesehene Regelung		i.V. gez. Thomas Ehrhardt-Unglaub i.A. gez. Dirk Daßler
				5		Darstellung
1	2	3	4	5		6
1	Ltg. B 151 : UW Altheim - Mast Nr. 19	Hochspannungs- freileitung	a) - b) Tennet TSO GmbH	Errichtung einer 2-System 380-kV-Freileitung von Altheim nach Adlkofen Ltg. Nr. B151, als Teilabschnitt 1 der 380-kV Leitungsverbindung von Altheim nach Matzenhof bei Simbach am Inn. Das Bauwerk 1 beginnt am Portal des Umspannwerkes Altheim und endet am Mast Nr. 125 der 380-kV-Freileitung Ottenhofen - Isar, Ltg. Nr. B116. Das Portal im UW Altheim und Mast Nr. 125 sind nicht Teil von Bauwerk 1		Anlage 7.1, Blatt 1 - 6 Anlage 8.1, Blatt 1 - 6 Anlage 14.1, Blatt 1 - 6
2	Ltg. B 116 : Mast Nr. 125	Hochspannungs- freileitung	a) Tennet TSO GmbH b) Tennet TSO GmbH	Mast Nr. 125 der bestehenden 380-kV-Freileitung Ottenhofen - Isar, Ltg. Nr. B 116 ist zu ersetzen		Anlage 7.1, Blatt 6 Anlage 7.2, Blatt 1 Anlage 8.1, Blatt 6 Anlage 8.2, Blatt 1 Anlage 14.1, Blatt 6 Anlage 14.2, Blatt 1
3	Ltg. B 104 : UW Altheim - Mast Nr. 22	Hochspannungs- freileitung	a) Tennet TSO GmbH b) Tennet TSO GmbH	Die bestehende 220-kV-Freileitung Altheim - St. Peter, Ltg. Nr. B104 zwischen dem UW Altheim und Mast Nr. 22 wird rückgebaut. Das Portal im UW Altheim und Mast Nr. 22 sind nicht Teil von Bauwerk 3		Anlage 7.1, Blatt 1 - 6 Anlage 8.1, Blatt 1 - 6 Anlage 14.1, Blatt 1 - 6
4	Ltg. B 104 : Mast Nr. 22 - Mast Nr. 25	Hochspannungs- freileitung	a) Tennet TSO GmbH b) Tennet TSO GmbH	Die bestehende 220-kV-Freileitung Altheim - Landesgrenze (St. Peter), Ltg. Nr. B104 zwischen dem Mast Nr. 22 und Mast Nr. 25 wird rückgebaut. Mast Nr. 22 ist Teil des Bauwerkes 4. Mast Nr. 25 nicht.		Anlage 7.1, Blatt 6 Anlage 7.2, Blatt 1 Anlage 8.1, Blatt 6
5	Ltg. B 104 : Mast Nr. 2 - Mast Nr. 7	Freileitungs- provisorium	a) Tennet TSO GmbH b) Tennet TSO GmbH	Freileitungsprovisorium / Baueinsatzkabelprovisorium zwischen Mast Nr. 2 und Mast Nr. 7 der bestehenden 220-kV-Freileitung Altheim - Landesgrenze (St. Peter), Ltg. Nr. B104		Anlage 7.1, Blatt 1 - 2 Anlage 14.1, Blatt 1 - 2

		Bauwerksverzeichnis 2 Deckblatt		<u>Planfeststellungsunterlage</u> Anlage 10.1		Aufgestellt Bayreuth, den 15.11.2013 Tennet TSO GmbH
Bauwerks- nummer	Abschnitt	Bauwerksart	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltspflichtiger	Vorgesehene Regelung		i.V. gez. Thomas Ehrhardt-Unglaub i.A. gez. Dirk Daßler
				Bayreuth, den 30.05.2022		Darstellung
1	2	3	4	5		6
6	Ltg. B 104 : Mast Nr. 8 10 - Mast Nr. 16	Freileitungs- provisorium / Baueinsatzkabel- provisorium	a) Tennet TSO GmbH b) Tennet TSO GmbH	Freileitungsprovisorium / Baueinsatzkabelprovisorium zwischen Mast Nr. 8 10 und Mast Nr. 16 der bestehenden 220-kV-Freileitung Altheim - Landesgrenze (St. Peter), Ltg. Nr. B104		Anlage 7.1, Blatt 3 - 4 Anlage 14.1, Blatt 3 - 4
7	Ltg. B 104 : Mast Nr. 19 - Mast Nr. 22	Freileitungs- provisorium	a) Tennet TSO GmbH b) Tennet TSO GmbH	Freileitungsprovisorium / Baueinsatzkabelprovisorium zwischen Mast Nr. 17-19 und Mast Nr. 22 der bestehenden 220-kV-Freileitung Altheim - Landesgrenze (St. Peter), Ltg. Nr. B104		Anlage 7.1, Blatt 5 - 6 Anlage 14.1, Blatt 5 - 6
8	Ltg. B 116 : Mast Nr. 124 - Mast Nr. 126	Freileitungs- provisorium	a) Tennet TSO GmbH b) Tennet TSO GmbH	Freileitungsprovisorium zwischen Mast Nr. 124 und Mast Nr. 126 der bestehenden 380-kV-Freileitung Ottenhofen - Isar, Ltg. Nr. B116		Anlage 7.1, Blatt 6 Anlage 7.2, Blatt 1 Anlage 14.1, Blatt 6 Anlage 14.2, Blatt 1
9	Ltg. B 58 : Mast Nr. 4 und 5. Bestandsmast Nr. 4 wird Mast Nr. 3(B151)	Hochspannungs- freileitung	a) Bayernwerk Netz GmbH b) Bayernwerk Netz GmbH	Mast Nr. 4 der bestehenden 110-kV-Freileitung Altheim-Geisenhausen (-Töging), Ltg. Nr. B 58 ist durch einen Gemeinschaftsmast zu ersetzen. Mast Nr. 5 der Ltg. Nr. B 58 ist durch einen Abspannmast zu ersetzen. Freileitungsprovisorium / Baueinsatzkabelprovisorium zwischen Mast Nr. 3 und Mast Nr. 5 Mast Nr. 6 der bestehenden 110-kV-Freileitung Altheim-Geisenhausen (-Töging), Ltg. Nr. B 58		Anlage 7.1, Blatt 1 - 2 Anlage 8.3, Blatt 1 Anlage 14.1, Blatt 1 - 2
10	20-kV-Leitung	Mittelspannungs- freileitung	a) Bayernwerk Netz GmbH b) Bayernwerk Netz GmbH	Baueinsatzkabelprovisorium für kreuzende 20-kV-Leitungen.		Anlage 7.1, Blatt 5 Anlage 8.1, Blatt 5 Anlage 14.1, Blatt 5
11	Ltg. B 151 : UW Altheim - M125(B116) Ltg. B 104 : Mast Nr. 2 -25	Schutzgerüst	a) Tennet TSO GmbH b) Tennet TSO GmbH	Schutzgerüst an Bundesstraßen als Stahlkonstruktion mit Netzüberspannung, an normalen Straßen als Holzgerüst		Anlage 7.1, Blatt 1-6 Anlage 7.2, Blatt 1 Anlage 14.1, Blatt 1-6 Anlage 14.2, Blatt 1