


220-kV-Leitung Altheim - Landesgrenze (-St. Peter) (LH-06-B104)

Gemarkung: Wurmansquick
Flur:
Flurstück: 241/7

Probenahme:



C-Fläche

Tiefe: 0,10 m

Grundlage:
LABO-Handlungsanleitung
(Stand: 03.04.2009)

Messwerte:

Nahrungs- / Futtermitteluntersuchung

Fläche A			Königswasser						AN-Extrakt						PAK	PCB
Nutzung	Bodenart	pH	Pb	Cd	Cr	Cu	Ni	Zn	Pb	Cd	Cr	Cu	Ni	Zn	BaP	Σ6
			mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Wohngebiet	L	6,2	27	0	25	18	21	92								
BBodSchV: Vorsorgewert			70	1	60	40	50	150								
BBodSchV: Prüfwert			400	20	400		140									

Fläche B			Königswasser						AN-Extrakt						PAK	PCB
Nutzung	Bodenart	pH	Pb	Cd	Cr	Cu	Ni	Zn	Pb	Cd	Cr	Cu	Ni	Zn	BaP	Σ6
			mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Wohngebiet	L	6,5	19	0	29	17	20	60								
BBodSchV: Vorsorgewert			70	1	60	40	50	150								
BBodSchV: Prüfwert			400	20	400		140									

Fläche R			Königswasser						AN-Extrakt						PAK	PCB
Nutzung	Bodenart	pH	Pb	Cd	Cr	Cu	Ni	Zn	Pb	Cd	Cr	Cu	Ni	Zn	BaP	Σ6
			mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Wohngebiet	L	6,2	19	0	30	24	27	67								
BBodSchV: Vorsorgewert			70	1	60	40	50	150								
BBodSchV: Prüfwert			400	20	400		140									

Durchführung einer Resorptionsverfügbarkeit: ja/ nein

Vereinbarte Maßnahme:

Datum:

Eigentümer:

UBB:

Tel.:

Tennet: