



- Vegetation innerhalb eines 2 x 45m - Schutzstreifens
- Vegetation ausserhalb eines 2 x 45m - Schutzstreifens
- Antrag weiterhin gültig
- Antrag geändert
- Deckblatt Neuer Stand



Anlage 8.1
Blatt 5 / 6

380-kV Leitung Altheim - Matzenhof Teilabschnitt 1: 380-kV Ltg. Altheim - Adlkofen B151

LÄNGENPROFIL von Bauwerk Nr. 1

Deckblatt

Mast Nr. 14 - Mast Nr. 17

DIN VDE-Bestimmung	: 0210/Norm VDE 1/11 HSP (Eiszone 2, Windzone 1)
Gestänge	: D-2-D-2013.1
Belegung	: 2x3x4-565-AL1/72-ST1A, MZS=4,6,0N/mm ²
Leitersel	: 2x1 264-AL1/34-ST1A, MZS=4,6,0N/mm ²
Erdeleit	: 2x 181-AL3/25-A20SA-18.2, MZS=4,8,0N/mm ²
Luftkabel/ sonstige Belegung	: 2x 181-AL3/25-A20SA-18.2, MZS=4,8,0N/mm ²
Kettlänge	: DA = 7,00m, VH = 4,70m
Seitliche Überhöhung	: 15,00 m rechts ----- oder links ----- aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt in:
Bayreuth
Tennet TSO GmbH
13.03.2020
i.V. gez. Thomas Ehrhardt-Unglaub i.A. gez. Dirk Dafler

SPiE	Multitab	Einheit
	Länge=12500 Höhe=1.500	Meter
	Datum	Name
	Reviz.	Überreiter / Part
	Gepr.	Mischholzer
	Norm.	
	Servicebereich	CaGIS
	Tennet Taking power further	
	Zust.	Änderung
	Datum	Name
	Urspr.	

