

# bayernwerk netz

Projekt  
**Ersatzneubau der  
110-kV-Leitung Neustadt an der Donau,  
Ltg.-Nr. B63C**

Landkreis  
Eichstätt, Kelheim

Regierungsbezirk  
Oberbayern, Niederbayern

Anlage 2 – 3

## **Mastliste**

zum Planfeststellungsverfahren gemäß § 43 EnWG

Träger des Vorhabens:  
**Bayernwerk Netz GmbH**  
Lilienthalstraße 7  
93049 Regensburg

Verfasser des Entwurfs:  
**Omexom Hochspannung GmbH**  
Welfenstraße 17  
70736 Fellbach

## Versionsverlauf des Dokuments „Mastliste“

In dieser Tabelle werden sämtliche Änderungen/Anpassungen/Ergänzungen – die im Zuge des Genehmigungsverfahrens notwendig werden – vermerkt.

| Version | Datum | Kurzbeschreibung der Inhaltsänderung/Verweis |
|---------|-------|--|
| 1       |       |  |
| 2       |       |  |
| 3       |       |  |
| 4       |       |  |
| 5       |       |  |

| Mastliste   |                      |           |                  |                        |               | Planfeststellungsunterlage  |             |                |        |  |                    |                                |                            |                    |   | Anlage 2 - 3  |
|---|----------------------|-----------|------------------|------------------------|---------------|---|-------------|----------------|--------|--|--------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|---|---|
| Projekt: 110-kV-Leitung Neustadt an der Donau, Ltg.-Nr. B63C                      |                      |           |                  |                        |               | Vorhaben: Ersatzneubau  |             |                |        |  |                    |                                |                            |                    |   | 12.04.2024  |
| Bearbeiterin: Omexom Hochspannung GmbH, 70736 Fellbach                            |                      |           |                  |                        |               | Vorhabenträgerin: Bayernwerk Netz GmbH, 93049 Regensburg                            |             |                |        |  |                    |                                |                            |                    |   |   |
|  |                      |           |                  |                        |               |  |             |                |        |  |                    |                                |                            |                    |   |   |
| Mast Nr.  | Maststandort         |           |                  |                        | Mastparameter |   |             |                |        |  |                    |                                |                            |                    |   | Bemerkungen   |
|   | Gemeinde             | Gemarkung | Flurstücksnummer | Koordinaten in UTM 32N |               | Gestängetyp   | Masttyp     | Mastbild       | Ketten | EOK bis Traverseunterkante (unterste Traverse) | EOK bis Mastspitze | Mastbreite bei EOK (SF-Ecke=0) | bE-Maß bei EOK (SF-Ecke=0) | oberird. Fundament | Bodenaustrittsmaß (bE-Maß + oberird. Fundament) |   |
|   |                      |           | Rechtswert       | Hochwert               | [m]           |   |             |                |        |  |                    |                                |                            |                    |   | [m]   |
| E1  | Pförring             | Pförring  | 4766             | 701038,0225            | 5408806,8597  | AA-4-DE-2014.1  | WE140-21,00 | Donau-Einebene | DA     | 21,0   | 34,5               | 6,4 x 6,4                      | 41,0                       | 4 x Ø 1,8          | 67,2  | Mast erhält Hochwasserfundament<br>93 - E1 Vogelschutzarmaturen<br>94 - E1 Vogelschutzarmaturen<br>E1 - E2 Vogelschutzarmaturen |
| E2  | Neustadt a. d. Donau | Mauern    | 178              | 701270,8110            | 5408561,6272  | AA-4-TT-2018.1  | T2-37,00    | Tonne          | DH     | 37,0   | 55,5               | 8,5 x 8,5                      | 72,3                       | 4 x Ø 1,2          | 94,1  | Mast erhält Hochwasserfundament,<br>E2 - E3 Vogelschutzarmaturen  |
| E3  | Neustadt a. d. Donau | Mauern    | 77/3, 79         | 701539,8730            | 5408277,9332  | AA-4-TT-2018.1  | T2-37,00    | Tonne          | DH     | 37,0   | 55,5               | 8,5 x 8,5                      | 72,3                       | 4 x Ø 1,2          | 94,1  | E3 - E4 Vogelschutzarmaturen  |
| E4  | Neustadt a. d. Donau | Mauern    | 582/37           | 701759,0242            | 5408046,9477  | AA-4-TT-2018.1  | WA140-23,00 | Tonne          | DA     | 23,0   | 42,5               | 7,5 x 7,5                      | 56,3                       | 4 x Ø 1,8          | 86,5  | E4 - E5 Vogelschutzarmaturen  |
| E5  | Neustadt a. d. Donau | Mauern    | 575              | 702080,0578            | 5407983,9775  | AA-4-TT-2018.1  | T2-29,00    | Tonne          | DH     | 29,0   | 47,5               | 7,7 x 7,7                      | 59,3                       | 4 x Ø 1,2          | 79,2  |   |
| E6  | Neustadt a. d. Donau | Mauern    | 544              | 702436,9583            | 5407913,9720  | AA-4-TT-2018.1  | T2-29,00    | Tonne          | DH     | 29,0   | 47,5               | 7,7 x 7,7                      | 59,3                       | 4 x Ø 1,2          | 79,2  |   |
| E7  | Neustadt a. d. Donau | Mauern    | 493/2, 493/3     | 702759,5348            | 5407850,6991  | AA-4-TT-2018.1  | WE100-21,00 | Tonne          | DA     | 21,0   | 42,1               | 7,9 x 7,9                      | 62,4                       | 4 x Ø 1,5          | 88,4  |   |