



Blatt Nr. 7  
OBAG  
ENERGIEVERSORGUNG OSTBAYERN AG  
HAUPTSTELLE LANDSHUT  
Revisionsunterlage  
**LÄNGENPROFIL**  
110 kV-Leitung  
Pfarrkirchen-Arnstorf-Mast 66 (-Pleinting)  
**Mast Nr. 30 bis Mast Nr. 36**  
Maßstab  
der Höhen = 1 : 500  
der Längen = 1 : 2500  
Seitliche Überhöhung  
10.0 m rechts der Trasse  
10.0 m links der Trasse  
Leiterseil: Al/St 385/35,  $\sigma_{in} = 7.40 \text{ kp/mm}^2$   
Erdseil: 2Y2YB 2x6x1.2,  $\sigma_{in} = 13.5 \text{ kp/mm}^2$   
Stand vom 22.8.1977  
LWL nachgefr. SAG Juli 96

STARKSTROM-ANLAGEN-GESELLSCHAFT m. b. H. Gruppe Süd			ENERGIEVERSORGUNG OSTBAYERN A. G. HAUPTSTELLE LANDSHUT	
	Datum	Name	Datum	Name
aufgenommen	Dez. 75	Reichel	Planung	
gezeichnet	12.1.76	Terl	geprüft Ausführung	
bearbeitet	9.7.76	<i>Hofer</i>	geändert Lfg. Bezeich.	14.05.2002 Gerlich
geprüft				
geändert	Umtrassierung Petersk II - Holz 13.10.76	Aufgen. 12.5.96 Suchy Gezeichnet 14.5.78 Weigel M.35 um 17m versch. Terl		
revidiert	22.08.77	Hofer SAG		

Nicht revidiert!  
01.03.2005