

LÄNGENPROFIL

110 kV-Leitung

Pfarrkirchen-Arnstorf-Mast 66(-Pleinting)

Mast Nr. 47 bis Mast Nr. 53

Maßstab

der Höhen = 1 : 500
der Längen = 1 : 2500

Seitliche Überhöhung

10.0 m rechts der Trasse - - - -
10.0 m links der Trasse - - - -

Leitersail: AI/St 385/35 $\sigma_{1n} = 7.40 \text{ kp/mm}^2$

Erdseil: 2Y 2Y.B. 2x6x1.2 $\sigma_{1n} = 13.5 \text{ kp/mm}^2$

Nicht revidiert!
01.03.2005

Stand vom 22.8.1977 LWL nachtr. SAG Juli 96

	STARKSTROM-ANLAGEN-GESELLSCHAFT m. b. H. Gruppe Süd		ENERGIEVERSORGUNG OSTBAYERN A. G.		
			HAUPTSTELLE LANDSHUT		
	Datum	Name	Datum	Name	
	aufgenommen	Jan. 75	Seelos, Reichel	geprüft	Planung
	gezeichnet	21.1.75	Terl	geprüft	Ausführung
bearbeitet	9.7.76	<i>Schmid</i>	geändert	Ltg. Bezeichn.	
geändert				14.05.2002	
revidiert	22.08.77	Hofer SAG		Gerlich	

